

Certificado de Ensayos

EMPRESA	STAC, S.L
DIRECCIÓN	POL. IND. PICUSA s/n 15900 LA MATANZA (A CORUÑA)
Nº CERTIFICADO	21471/21571

**HERRAJE OSCIOBATIENTE
MONTADO EN VENTANA DE ALUMINIO DE UNA
HOJA DE (1.370 x 1.270) mm**

REF. «SISTEMA OSCIOBATIENTE STAC 16»

ENSAYO	RESULTADO
APERTURA Y CIERRE OSCILOBATIENTE (15.000 CICLOS) (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
APERTURA Y CIERRE BATIENTE (5.000 CICLOS) (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
CARGA ADICIONAL (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
ENSAYO OBSTACULO INTERIOR (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
ENSAYO OBSTACULO EXTERIOR (UNE-EN 13126-8:2007)	SATISFACTORIO
RESISTENCIA A LA CORROSION (UNE-EN 1670:2007)	GRADO 4

CLASIFICACIÓN

-	4	120	0	1	4	-	8	1300/1200
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----------

FECHA 08 de Mayo de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

 cidemco
tecnalia

Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envoltentes Arquitectónicas