

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	STAC, S.L
DIRECCIÓN	POL. DE PICUSA – A MATANZA, S/N 15900 PADRÓN (A CORUÑA)
Nº INFORME ASOCIADO	055104-001/ 055104-002

HERRAJES DE VENTANA CORREDERA ELEVABLE REF. «LS 400»

ENSAYOS SEGÜN UNE EN 13126-16:2008	RESULTADO
25.000 CICLOS DE ELEVACIÓN	SATISFACTORIO
25.000 CICLOS DE MANIOBRA DESLIZANTE	SATISFACTORIO
ENSAYO DE COLISIÓN A LA APERTURA DE LA HOJA	SATISFACTORIO
ENSAYO DE COLISIÓN AL CIERRE DE LA HOJA	SATISFACTORIO
ENSAYO DE RESISTENCIA MÍNIMA DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	SATISFACTORIO
ENSAYO DE CARGA ADICIONAL	SATISFACTORIO
ENSAYO CARGA ESTÁTICA A Tª AMBIENTE	SATISFACTORIO
ENSAYO DE CORROSIÓN (GRADO 4)	SATISFACTORIO

El herraje, de acuerdo la norma UNE-EN 13126-16:2008 se clasifica como:

-	5	400	0	1	4	-	16	1200/2000
---	---	-----	---	---	---	---	----	-----------

Fecha de emisión 11/03/2016

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en los "Informes de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



tecnalia Inspiring Business

Fdo.: Aintzina Makazaga